

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka	Komunální FVE - Svatý Jiří
Zadavatel	Obec Svatý Jiří, IČO 00279285, se sídlem Svatý Jiří 44
Způsob zadání	Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V dokumentaci uvádíte, že požadujete BACK UP pro síť TN-S, ale v místě realizace při obhlídce bylo zjištěno, že se jedná o síť TN-C, jak chcete tedy BACK-UP řešit? Navrhujeme řešení:

A. BACK UP - ze zakázky odstranit v případě, že v objektu dojde k výpadku proudu max. třikrát do roka na pár hodin (je to tedy zbytečné)

B. BACK UP - vyřešit pouze přes jednu zásuvku, kde bude možné zálohovat to, co bude v momentě výpadku proudu nejvíce třeba

Odpověď

Zadavatel nepředpokládá kompletní rekonstrukci celé sítě. Postačí tedy řešení dle písm. B – vyvedením jedné zálohované zásuvky.

Dotaz č. 2

Úprava HR (hlavního rozvaděče), vzhledem k tomu, že ČEZ v přípojovacích podmínkách nevyžaduje úpravu HR, ale požaduje úpravu ER (elektroměrového rozvaděče), v jakém rozsahu požadujete úpravu HR? Navrhujeme řešení:

A. ponechat HR ve stavu v jakém je, ničemu to nevadí a ČEZ to nezajímá

B. je třeba vyspecifikovat úpravu HR z vaší strany

Odpověď

Dle informací poskytnutých revizním technikem je komplexní výměna elektroinstalace ve vztahu k úspěšné revizi instalace FVE pro připojení do distribuční sítě nezbytná. Úprava HR je tedy nezbytnou součástí realizace díla, a to především s ohledem na normu ČSN 33 2000-4-41, která určuje přípojovací podmínky dle revizní zprávy.

Dotaz č. 3

Dle vyhlášky č. 114/2023 sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výroby elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem nad 10 kW do 50 kW platné od 1. 5. 2023 musí být

součástí instalace optimizéry/odpojovače - v technické dokumentaci je nevidíme (všechny firmy musí tedy v nabídce toto řešení mít - jinak nesplní tuto vyhlášku).

Odpověď

Soupis prací, který je součástí přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek ve znění dle přílohy tohoto dokumentu, obsahuje v části FV systém položku č. 6 „Optimizéry/odpojovače (jednotková cena uvedena za komplet pro celou FVE)“. Zároveň smluvní podmínky stanovené přílohou č. 2 výzvy k podání nabídek (návrh smlouvy o dílo) např. v článku 3.8 jednoznačně stanoví, že dílo musí být provedeno v souladu s normami. Vyplyvá-li užití optimizérů/odpojovačů z právních předpisů, jsou tak nezbytnou součástí plnění.

Zadavatel dále mění soupis prací dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek tak, že pro výpočet DPH je uvedena sazba 21 %. Sazba ve výši 15 % byla pro předmětnou budovu stanovena nesprávně.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH se také nemění. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH činí 500.330,58.

Přílohou tohoto dokumentu zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací platný ke dni uveřejnění tohoto dokumentu.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 9. 10. 2023 do 14:00.

Za zástupce zadavatele